

050/416

А. Назимова  
 06.01.2019



Утверждаю  
 Председатель экспертно-технической комиссии  
 Ш. Эшмуродов  
 2019 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на закупку низковольтное оборудование для нужд ООО «Шуртанский ГХК»

1. **Назначение:** Низковольтное оборудование предназначены для замены существующих по объектам ООО «Шуртанский ГХК».

2. **Техническая характеристика:**

Блок питания:

№	Наименование показателя	Ед.изм	Данные
1	Номер модели	-	HKSP-080 или аналог
2	Тип	-	Power supply DC
3	Входящие напряжения	VDC	110
4	Исходящие напряжения	VDC	24
5	Ток	Ампер	15
6	Размер ВхШхГ	мм	190x130x55

Объем поставки: 2 шт.

Блок питания и зарядки батарей:

№	Наименование показателя	Ед.изм	Данные
1	Номер модели	-	BL18-400-3-24 или аналог
2	Тип	-	Power supply DC
3	Частота	Hz	50/60
4	Входящие напряжения	VAC	400
5	Исходящие напряжения	VDC	24÷27,5
6	Исходящие Ток	Ампер	18
7	Размер ВхШхГ	мм	240 x 130 (153) x 86

Объем поставки: 2 шт.

Латор (Переменный разнооттресный трансформатор):

№	Наименование показателя	Ед.изм	Данные
1	Номер модели	-	TDGC 2J или аналог
2	Мошност	кVA	15
3	Входящие напряжения	VAC	220
4	Исходящие напряжения	VAC	0÷250
5	Исходящие Ток	Ампер	60

Объем поставки: 2 шт.

Щетка Brush:

№	Наименование показателя	Ед.изм	Данные
1	Номер модели	-	Reliance Electric motor for brush CBC41-XA
2	Тип	-	3141-XA GE 16C1 RE 41 XA MO
3	Тип материал	-	Угольная щетка
4	Размер	мм	58 x 41 x 16

Объём поставки: 212 шт.

3. **Место поставки:** Поставщик должен обеспечить доставку поставляемой продукции по адресу ООО «Шуртанский ГХК», Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, Гузарский район, посёлок Шуртан, 180300.

4. **Предпочтительный срок поставки:** не более 10 календарных дней после заключения контракта.

5. **Условия поставки:** Поставляемый товар должен иметь упаковку производителя, установленную производителем. Упаковка должна исключать механические повреждения и деформацию товара и обеспечивать защиту от проникновения влаги при транспортировке. Доставка товара до места нахождения заказчика и погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и за счет поставщика. Все приобретаемое оборудование должно сопровождаться соответствующей технической документацией и сертификатами. При осуществлении поставки поставщик должен предоставить заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

6. **Требования к безопасности товаров:**

Весь товар должен быть новым (год выпуска не ранее 2019 года) работоспособным и должен быть свободным от прав третьих лиц.

Главный энергетик:

А. Бекназаров

Начальник службы УМЗ:

Ю.Аноров

Начальник ЦЭС:

Д.Тошев

Начальник участка ЦЭС:

Ш. Дусматов