

«УТВЕРЖДАЮ»

Первой заместитель ген.  
директора ООО ШГХК

Ш. Эшмуродов

«29» 03 2024 г

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 25

**“ШГКМ” МЧЖ ОБЁОХТТЕБ бошлиғи подполковник У. Жўраевни ёнғин хавфсизлиги талабларини бажарилиши ҳамда ёнғинларни олдини олиш мақсадида тақдим этилган 1-сонли Ёзма кўрсатма талабларини бажарилиши бўйича тадбирлар режаси.**

**Основание:** №090/ 11-м от 13.03.2024й

№ п/п	Наименование объёмов работ	Ед. Изм	Кол- во	Приме- чание
	АТЦ пункт №19			
	Огнезащита обрешёток под кровлю покрытия и настилы под фермам	М2	510	АБК АТЦ
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций (ферм, арок, балок, стропиле и мауэрлатов)	М3	6,5	
	Огнезащита обрешёток под кровлю покрытия и настилы под фермам	М2	192	Диспетч ерская автогара жа в Гузаре
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций (ферм, арок, балок, стропиле и мауэрлатов)	М3	3,78	
	ВВС-2 пункт №23			
	Демонтаж пластиковых перегородок	М2	12,25	Створ А
	КТП цехи пункт №29			
	Цехнинг маъмурий биносини ёнгиндан автоматик хабарлаш қурилмалари билан таъминлаш, хабарларни қабил қилиш пультини ўрнатиш ишлари 2023 йил 26 декабрда ҚҚХ томонидан 2023 йил 17 нобрдаги 60 сонли 3 поғонали текшируви далолатномасида кўрсатилган бандига асосан нуқсон далолатномаси тузилган. Бу ишлар борасида Раҳбар томонидан ички имкониятдан келиб чиқиб бажариш бўйича таклиф киритиш сўралган.			
	Эркатой-1 пункт №30			
	Огнезащита обрешёток под кровлю покрытия и настилы под фермам	М2	1825	
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций (ферм, арок, балок, стропиле и мауэрлатов)	М3	15,5	
	Эркатой-2			
	Огнезащита обрешёток под кровлю покрытия и настилы под фермам	М2	1825	
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций (ферм, арок, балок, стропиле и мауэрлатов)	М3	15,5	
	Эркатой-3			
	Огнезащита обрешёток под кровлю покрытия и настилы под фермам	М2	2284	
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций (ферм, арок, балок, стропиле и мауэрлатов)	М3	59	



ЭркатоЙ-4				
	Огнезащита обрешёток под кровлю покрытия и настилы под фермам	M2	1100	
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций (ферм, арок, балок, стропиле и мауэрлатов)	M3	164,4	
“Медсервис” ОЦ пункт №32				
	Огнезащита обрешёток под кровлю покрытия и настилы под фермам	M2	2850	
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций (ферм, арок, балок, стропиле и мауэрлатов)	M3	57,7	

Начальник «Шуртан ГКМ»  
ОБЁХТТЭБ подполковник:

Гл. специалист по ПБ, ОЗ и БТ:

Начальник сл КС :

Начальник цеха ВВС-2:

Начальник цеха АТ:

Глав врач «Медсервис» ОЦ:

Инженеры сл. КС:

У. Жўраев

У. Хайдаров

Б. Муродов

Ю.Ботиров

Ш. Курбонов

З. Бекназаров

Ш.Авлакулов

Ж.Мирзаев

У.Чўянов



“ShGKM” MChJ OBYOXTTEB boshlig‘i podpolkovnik U.Jo‘raev tomonidan yong‘in xavfsizligi talablarini bajarilishi hamda yong‘inlarning oldini olish maqsadida taqdim etilgan 1-sonli Yozma ko‘rsatmasi talablarini bajarish bo‘yicha

### TADBIRLAR - REJASI

t/r	Tadbirlar nomi	Bajarish muddati	Bajarilishiga javobgar shaxslar	Bajarilishiga mas‘ul shaxslar	Izoh
Umumiy tadbirlar:					
1	Jamiyat hududidagi yonuvchi gaz, tez alanganuvchan va yonuvchi suyuqliklar, havo bilan gaz va bug‘larning portlovchi aralashmalari hosil bo‘lishi mumkin bo‘lgan xonalarda hamda texnologik qurilmalarda urganda uchqun chiqarmaydigan metallardan yasalgan asbob-anjomlar foydalanilsin.	Doimiy	Barcha sex, tarmoq va xizmat boshliqlari	Bosh direktor o‘rinbosarlari va bosh mutaxassislar	
2	Jamiyatga qarashli barcha ob‘ektlardagi yong‘inga qarshi suv manba (suv hovuzlari, quruq va ho‘l quduqlari, nasos xo‘jaliklari, gidromonitor, lafet dastaklari, gidrantlar, ichki yong‘in o‘chirish jo‘mraklari) lari suv chiqarish yo‘li bilan tekshirib chiqilib, aniqlangan nosoz suv manbalariga texnik xizmatlar ko‘rsatilsin.	2024 yil Bahor va kuz mavsumida	Barcha sex, tarmoq va xizmat boshliqlari	Bosh direktor o‘rinbosarlari va bosh mutaxassislar	
3	Texnologik hududdagi yong‘inni avtomatik o‘chirish drencherli qurilmalari klapanlari favqulodda vaziyatlarda va texnik xizmat ko‘rsatishga to‘g‘ri kelgan vaqtda yong‘inga qarshi suv halqasini to‘liq o‘chirishini inobatga olib har bir drencher sistemasi klapanlari har doim ishchi holatda bo‘lishi ta‘minlash maqsadida tekshirib chiqilib tekshiruv natijalari bo‘yicha dalolatnomalar rasmiylashtirilcin va nusxalari OYOXTTEB ga taqdim etilsin.	2024 yil 2-chorak	Barcha sex, tarmoq va xizmat boshliqlari Yong‘in avtomatika guruhi	Bosh metrolog X.Maxmudov	
4	Texnologik hududdagi barcha sanoat kanalizatsiyasi nazorat quduqlari qopqog‘i ustidagi qum qatlamlariga qayta ishtov berilib (yangilantib), maxsus belgilar bilan taminlansin.	2024 yil 2-chorak	Tegishli sex, tarmoq va xizmat boshliqlari	Bosh direktor o‘rinbosarlari “SHARPTAN GKM” MChJ mutaxassislar	

KIRIM № 020/11-24  
 “13” 03 2024 yil.



5	Jamiyatga qarashli barcha binolar, inshootlar, xonalar va texnologik qurilmalarni texnik pasportlar va texnologik reglamentga muvofiq ravishda ishlatilsin. Belgilangan tartibda ishlab chiqilgan va tasdiqlangan loyihasisiz konstruktiv, hajmiy-loyihaviy va muhandislik-texnik yechimlarga o'zgartirishlar kiritilishi taqiqlansin.	2024 yil Doimiy	Barcha sex, tarmoq va xizmat boshliqlari	Bosh direktor o'rinbosarlari va bosh mutaxassislar
<b>Etilen i/ch sexi bo'yicha:</b>				
6	Sex va unga qarashli qurilmalar hududidagi barcha avtomatik yong'in o'chirish qurilmalari, gidrantlar hamda gidromonitorlar GOST 12.4.026 ga asosan tegishli rangga buyoqlansin.	2024 yil 2-chorak	KQX boshlig'i B. Murodov ✓ Sex boshlig'i O. Murtozaev	Bosh direktor o'rinbosari G'. Ibodullaev
<b>Polietilen i/ch sexi bo'yicha:</b>				
7	Mahsulotga ohirgi ishlov berish qurilmasi aloqa vositalarini bilan ta'minlansin.	2024 yil 3-chorak	Aloqa guruhi boshlig'i A. Xudoyorov Sex boshlig'i U. Bazarov	Bosh metrolog X. Maxmudov
<b>Oqova suvlarni tozalash sexi bo'yicha:</b>				
8	Sex ma'muriy binosi birinchi qavatida joylashgan oshxona va ishchilar kiyinish xonasi shift qismidagi tez yonuvchi plastik qoplamalar olib tashlansin yoki yonmaydigan materiallarga almashtirilishi taminlansin.	2024 yil 3-chorak	KQX boshlig'i B. Murodov ✓ Sex boshlig'i X. Aminov	Bosh direktor o'rinbosari G'. Ibodullaev
9	Xlorator binosidagi LONIL-100 uskunasi joylashgan xonaning eshiklari va deraza o'rinlari favqulodda vaziyatlarda suyuq xlorini atmosferaga tarqalishini oldini olish maqsadida o'rnatilgan suv pardasi hosil qilish qurilmalariga texnik xizmat ko'rsatilib kamchiliklari bartaraf etilsin va doimiy ishchi holatda bo'lishi ta'minlansin.	2024 yil 2-chorak	Sex boshlig'i X. Aminov	Bosh direktor o'rinbosari U. Isaev
<b>Temir yo'l transporti bilan ta'minlash xizmati bo'yicha:</b>				
10	Temir yo'l transporti bilan ta'minlash xizmatiga qarashli tarozixonaga yong'indan avtomatik xabar berish qurilmalari bilan jihozlanib xabarlarini qabul qilish pulti doimo insonlar bo'ladigan joyga o'rnatilsin.	2024 yil 2-chorak	Yong'in avtomatika guruhi Xizmat boshlig'i E. Jovliev	Bosh direktor o'rinbosari N. Xalilov Bosh metrolog X. Maxmudov
<b>Uy joydan foydalanish xizmati bo'yicha:</b>				
11	5-sonli umumiy yotoqxona binosidagi favqulodda holatlarda insonlarni ogohlantirish uchun mo'ljallangan ovoz kuchaytirgich soz holatda bo'lishi ta'minlansin.	2024 yil 2-chorak	Xizmat boshlig'i E. Chorsanbiev Maxsus bo'lim boshlig'i-bosh	Bosh direktor o'rinbosari F. Quvatov



				mutaxassis Sh. Boboev	
<b>Bug' gaz havo ta'minoti sexi bo'yicha:</b>					
12	Azot va havo olish qurilmasidagi 6B-6602X(X-315) kompressoridan yog' oqishi bilan bog'liq nosozliklar bartaraf etilsin.	2024 yil 2- chorak	Sex boshlig'i A. Shomurodov	Bosh direktor o'rinbosari U. Isaev	
13	Markaziy qozonxonaga qarashli Ichki suv ta'minoti sexi hududida joylashgan isitish qurilmasi binosi devoridan tuynuklar orqali turli xil kabellar o'tkazilgan bo'lib, mazkur tuynuklar qurilishda ishlatiladigan qorishmalar bilan suvoqlab (bekitib) tashlansin.	2024 yil 3- chorak	ETS boshlig'i M. Bekmuratov Sex boshlig'i A. Shomurodov	Bosh direktor o'rinbosari U. Isaev Bosh energetik U. Normurodov	
<b>Ichki suv ta'minoti sexi bo'yicha:</b>					
14	Sex ma'muriy binosidagi sut mahsulotlari tarqatish xonasi va ehtiyot qismlar saqlash xonasida elektr yoritish chiroqlari tagidan o'tkazilgan yong'indan avtomatik xabarlash qurilmalari kabellari qayta me'yor talablari asosida montaj qilinsin.	2024 yil 2- chorak	Yong'in avtomatika guruhi Sex boshlig'i M. Xolboev	Bosh metrolog X. Maxmudov Bosh energetik U. Normurodov	
<b>Elektr ta'minoti sexi bo'yicha:</b>					
15	Ichki suv ta'minoti sexi hududidagi ZRU-6 kV va Oltugugurt olish qurilmasidagi KTP-6.04 kV. binosidagi favqulodda chiqish eshigi ta'mirlanib erkin ochilib yopilishi ta'minlansin.	2024 yil 2- chorak	ETS boshlig'i M. Bekmuratov	Bosh energetik U. Normurodov	
<b>Omborlarni boshqarish xizmati bo'yicha:</b>					
16	Omborlarni boshqarish xizmatiga qarashli barcha omborlarda tovar moddiy boyliklar va mahsulotlarni saqlashda oraliq masofalar olinib polda aniq ko'rinadigan chegara chiziqlari bilan belgilanishi hamda mahsulotlar tur-turiga qarab saqlanishi ta'minlansin.	2024 yil 2- chorak	Xizmat boshlig'i Yu. Anorov	Bosh direktor o'rinbosari U. Isaev	
17	Omborlarni boshqarish xizmatiga qarashli barcha omborlarda moddalar va materiallarni joylashtirish rejaları yangilansin.	2024 yil 2- chorak	Xizmat boshlig'i Yu. Anorov	Bosh direktor o'rinbosari U. Isaev	
<b>Umumiy ovqatlanish sexi bo'yicha:</b>					
18	Umumiy ovqatlanish sexiga qarashli 1-sonli oshxonani ovqatlanish zalidagi yong'indan avtomatik xabarlovchi qurilmalari ishechi holatga keltirilsin.	2024 yil 2- chorak	Yong'in avtomatika guruhi Sex boshlig'i A. Ilatipov	Bosh metrolog X. Maxmudov Bosh energetik U. Normurodov	



Avtotransport bilan ta'minlash xizmati bo'yicha: <i>*. Mup3ae6, Y. Y9H486</i>				
19	ATXni ma'muriy binosi va G'uzor avtoturargohi binosining tom qismlaridagi yog'och konstruksiyalari yonish xususiyatini pasaytiruvchi maxsus kimyoviy suyuqlik bilan ishlov berilganlik holati mutaxassislar tomonidan tekshirilib dalolatnomalar rasmiylashtirilsin, himoyalash xususiyatini yo'qotgan bo'lsa ularga takroran ishlov berilsin.	2024 yil 3-chorak	KQX boshlig'i B.Murodov ATX boshlig'i Sh.Qurbonov	Bosh direktor o'rinbosarlari G'.Ibodullaev N.Xalilov
20	ASGQSH dagi temir yo'l estakadasi va fittinglarni yong'in xavfsizligini ta'minlash maqsadida 100 m <sup>3</sup> hajmdagi suv hovuzidan foydalanish uchun o'tkazilgan quvur (suxotrub) to'liq ishchi holatga keltirilsin.	2024 yil 2-chorak	KQX boshlig'i B.Murodov ATX boshlig'i Sh.Qurbonov	Bosh direktor o'rinbosarlari G'.Ibodullaev N.Xalilov
Tayyor mahsulotlar tarmog'i bo'yicha:				
21	Tayyor mahsulotlar tarmog'i ochiq ombori o'tish joylari va saqlash joylari polda aniq ko'rinadigan chegara chiziqlari qayta bo'yoqlansin.	2024 yil 2-chorak	Tarmoq boshlig'i A.Toshpulatov	Bosh direktor o'rinbosari U.Isaev
22	Tayyor mahsulotlar tarmog'i yopiq omboridagi loyiba hujjatizir qurilgan kuzatuvchilar xonasi bugungi kunda ehtiyoj yo'qligi tufayli foydalanilmayotganligi va yong'in xavfsizligi talablariga javob bermasligi sababli demontaj qilinsin.	2024 yil 2-chorak	MTS boshlig'i S.Quvatov Tarmoq boshlig'i A.Toshpulatov	Bosh mexanik X.Allayarov
Tashqi suv ta'minoti sexi bo'yicha: <i>*. Mup39e6</i>				
23	"A" ustuni oshxonasidagi tez yonuvchi plastik materialdan qilingan orayopma devor olib tashlansin (demontaj).	2024 yil 3-chorak	KQX boshlig'i B.Murodov Sex boshlig'i Yu.Botirov	Bosh direktor o'rinbosari G'.Ibodullaev Bosh energetik U.Normurodov
Maishiy xo'jalik xizmati bo'yicha:				
24	Tashqi ma'muriy binoda xizmat olib boruvchi xodimlar va ishchi-xizmatchilar uchun maxsus chekish joyi ajratilsin va "Chekish joyi" belgisi o'rnatilsin. "Chekish joyi" belgisi o'rnatilgan joydan tashqari chekish ta'qiqlansin.	2024 yil 2-chorak	MXS boshlig'i A.Dustmirzaev	Bosh direktor o'rinbosari N.Xalilov
Ko'kalamzorlashtirish tarmog'i bo'yicha:				
25	Ko'kalamzorlashtirish tarmog'i ma'muriy binosi yong'in avtomatik xabarlovchi qurilmalari tegishli mutaxassislar tomonidan tekshirib chiqilsin va yaroqsiz holga kelganlari yangilansin.	2024 yil 3-chorak	Yong'in avtomatika guruhi Tarmoq boshlig'i G.Nosirov	Bosh direktor o'rinbosari N.Xalilov Bosh metrolog X.Maxmudov



Ichki Poliklinika bo'yicha:				
26	Ichki poliklinikadagi shamollatish tizimi doimiy ishchi holatda bo'lishi va avtomat tarzda ishga tushishi hamda yong'inga qarshi avtomatik tizimlar ishga tushganda o'chishi (blokirovkasi) ta'minlansin.	2024 yil 2-chorak	Yong'in avtomatika guruhi Sex poliklinikasi boshlig'i Z.Beknazarov	SX,SS,MvaAMMB boshlig'i- bosh mutaxassis U.Xaydarov Bosh metrolog X.Maxmudov
Aloqa guruhi bo'yicha:				
27	Ma'muriy binodagi elektr yoritish chiroqlari tagidan o'tkazilgan yong'indan avtomatik xabarlash qurilmalari kabellari me'yor talablari asosida qayta montaj qilinsin.	2024 yil 2-chorak	Yong'in avtomatika guruhi Aloqa guruhi boshlig'i A.Xudoyorov	Bosh metrolog X.Maxmudov
Geolog MSSM bo'yicha:				
28	Geolog MSSM ma'muriy binosi ichki yong'in o'chirish jo'mragi uchun 5 dona, Suzish basseyn uchun 4 dona, Bouling zali uchun 3 dona, O'quv markazi uchun 5 dona, Yopiq maneji uchun 8 dona. JAMI 25 dona yong'in o'chirish yengil bilan ta'minlansin.	2024 yil 3-chorak	MTTX boshlig'i A.Ochilov Geolog MSSM boshlig'i Yo.Raxmanov	Bosh direktor o'rinbosarlari J.Xalimov F.Quvatov
Qarshitermoplast sexi bo'yicha:				
29	Kapital-ta'mirlash ishlari yakuni bilan sex ma'muriy binosi yong'indan avtomatik xabarlash qurilmalari bilan ta'minlanib, xabarlarni qabul qilish pulti doimiy insonlar bo'ladigan joyga o'rnatilsin.	2024 yil 3-chorak	Yong'in avtomatika guruhi Sex boshlig'i B.Ruziev	Bosh direktor o'rinbosari G'.Ibodullaev Bosh metrolog X.Maxmudov
"Erkatoy-1,2,3,4" MTM bo'yicha:				
30	Erkatoy-1,2,3,4 MTM binosining tom qismidagi yog'och konstruksiyalari yonish xususiyatini pasaytiruvchi maxsus kimyoviy suyuqlik bilan ishlov berilganlik holati mutaxassislar tomonidan tekshirilib dalolatnomalar rasmiylashtirilsin, himoyalash xususiyatini yo'qotgan bo'lsa ularga takroran ishlov berilsin.	2024 yil 3-chorak	KQX boshlig'i B.Murodov Muasasa mudirasi D.Nugmanova	Bosh direktor o'rinbosarlari G'.Ibodullaev F.Quvatov
31	Erkatoy-2 MTMdagi mavjud yong'in o'chirish qalqonlari yaroqsiz holga kelib qolganligi sababli yangisiga almashtirilsin.	2024 yil 2-chorak	MTS boshlig'i S.Quvatov Muasasa mudirasi D.Nugmanova	Bosh direktor o'rinbosari F.Quvatov Bosh mexanik X.Allayarov



“Medservis” sog'lomlashtirish markazi bo'yicha:

32	“Medservis” sog'lomlashtirish markazi binosi barcha yog'och konstruksiyalari yonish xususiyatini pasaytiruvchi maxsus kimyoviy suyuqlik bilan ishlov berilganlik holati mutaxassislar tomonidan tekshirilib dalolatnomalar rasmiylashtirilsin, himoyalash xususiyatini yo'qotgan bo'lsa ularga takroran ishlov berilsin.	2024 yil 2-chorak	KQX boshlig'i B.Murodov Sex poliklinikasi boshlig'i Z.Beknazarov	Bosh direktor o'rinbosari G'.Ibodullaev SX,SS,MvaAMMB boshlig'i- bosh mutaxassis U.Xaydarov
AMMX ichki hudud bo'linmasi bo'yicha:				
33	AMMX ichki hudud bo'linmasi binosi yong'indan avtomatik xabarlash qurilmalari bilan ta'minlanib, xabarlamani qabul qilish moslamalari kunu-tun insonlar bo'ladigan joyga o'rnatilsin.	2024 yil 3-chorak	Yong'in avtomatika guruhi AMMX boshlig'i Sh.Urishev	SX,SS,MvaAMMB boshlig'i- bosh mutaxassis U.Xaydarov Bosh metrolog X.Maxmudov

ISHLAB CHIQDI:

SX, SS, M va AMMB  
boshlig'i-bosh mutaxassis

U Xaydarov