

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. директора ООО ШГХК
У. Исаев
«26» 03 2024 г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 21

ШГКМ МЧЖ ОЁХТТЕБ РНБ томонидан берилган №19-сонли ёзма кўрсатмасини 13-бандида кўрсатилган Полиэтилен цехи Реакция ва Рецикл қурилмасидаги №10-сонли ёнғинга қарши гидрантга бориш йўлини таъмирлаш ишлари.

Основание: Сл. письмо №002/5477 от 20.03.2024й

К-1,2%

№	Наименование объемов работ	ед.из	Кол-во	Прим-ние
	Устройство оснований щебня t-50мм	М2	39	
	Устройство бетонны дорог т-100мм М-250	М2	39	
	Устройство армосетки А-III Д-12мм шаг 200х200мм	М2	39	

Начальник сл. КС:




Б. Мурадов

Начальник ЦПЭ:




У. Бозоров

Начальник устанока ЦПЭ:



Ф. Хдайназаров

Инженеры сл. КС:



А. Кахоров



Ш. Авлакулов

Г. Олимов



002/5477 20.03.2024

Kimga: IBADULLAYEV GAYRAT
KARIMOVICH (042 - Kapital qurilish
va ta'mirlash masalalari bo'yicha, Bosh
direktor o'rinbosari)

Kimdan: BAZAROV UMAR ERGASHEVICH
(002 - Polietilen ishlab chiqarish sexi,
Sex boshlig'i) , Sex)

Jarayon kodi: 002**XIZMAT XATI**

Sizga shuni yozib ma'lum qilamanki, ShGKM MChJ OYXTTEB PNB tomonidan berilgan №19 sonli yozma ko'rsatmani 13 bandida ko'rsatilgan Reaksiya va Resikl qurilmasidagi №10 sonli yong'inga qarshi suv olgichi (gidrant) ga maxsus texnikalarni borishi uchun qattiq qoplamali yo'l bilan ta'minlansin kamchiligini bajarish uchun amaliy yordam berishingizni so'rayman.

№19 sonli ёзма кўрсатма илова қилинади.


BAZAROV UMAR ERGASHEVICH (002 -
Polietilen ishlab chiqarish sexi, Sex boshlig'i)
, Sex)

ELEKTRON RAQAMLI IMZO
BILAN TASDIQLANGAN
Imzolangan sana: 20.03.2024
Imzolagan shaxs: BAZAROV UMAR ERGASHEVICH
(Sex boshlig'i)

Tayyorladi:
BAZAROV UMAR ERGASHEVICH (002 - Polietilen ishlab chiqarish sexi, Sex boshlig'i) , Sex)

Служебные записки и
рапорта XIZMAT XATI

№19 сонли ёзма кўрсатма



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FAVQULODDA VAZIYATLAR VAZIRLIGI

DAVLAT YONG'IN NAZORATI

№ 19 SONLI YOZMA KO'RSATMASI

"Shurtan GKM" MChJ Polietilen ishlab chiqarish sexi boshlig'i U.Bazarovga

(obyekt nomi, rahbarning lavozimi va F.I.O.)

Bizlar "Shurtan GKM" MChJ OYXTTEB PNB inspektori kapitan U.Po'latov, 2024 yil "15" mart kuni, Siz tomondan tayinlangan A.Xayitov hamda qurilma boshliqlari bilan birgalikda Polietilen ishlab chiqarish sexi ma'muriy binosi va qurilmalari hamda hududlarining yong'in xavfsizligi talablariga rioya qilinishi tekshirildi.

Tekshiruv vaqtida aniqlangan yong'in xavfsizligi talablarining buzilishini bartaraf etish hamda yong'inlarni oldini olish maqsadida, yong'in xavfsizligi sohasidagi qonun hujjatlariga muvofiq quyidagi tadbirlar bajarilishi zarur:

№	Tadbirlar nomi	Bajarish muddati	Bajarilganligi haqida belgi
1	Polietilen ishlab chiqarish sexi ma'muriy binosining birinchi qavatida kirish zaliga qo'shimcha bir dona avtomatik yong'in xabar berish moslamasi o'rnatilsin. Asos: O'z.Res.VM ning 649-sonli qarorining 30-bandli	30.03.2024 yil	
2	Polietilen ishlab chiqarish sexi ma'muriy binosining birinchi qavatidagi birlamchi yong'in o'chirish vositasi OP-10 ko'rsatgich belgi bilan ta'minlansin. Asos: O'z.Res.VM ning 649-sonli qarorining 215-bandli	30.03.2024 yil	
3	Polietilen ishlab chiqarish sexi ma'muriy binosining barcha evakuatsiya sxemalari qayta ko'rib chiqilib me'yor talablari asosida bo'lishi ta'minlansin. Asos: O'z.Res.VM ning 649-sonli qarorining 8 bandli 5-bog'asi	II-chorak davomida	
4	Polietilen ishlab chiqarish sexi ma'muriy binosining barcha xonalariga javobgar shaxslar tayinlansin. Asos: O'z.Res.VM ning 649-sonli qarorining 6-bandining kichik "v" bandli	25.03.2024 yil	
5	Polietilen ishlab chiqarish sexi, plyonka ishlab chiqarish va qadoqlash qurilmasi ma'muriy binosining barcha xonalarida elektr jihozlarini ro'yxati shakllantirilib ko'rinarli joylarda bo'lishi ta'minlansin. Asos: O'z.Res.VM ning 649-sonli qarorining 10-bobi	30.03.2024 yil	
6	Polietilen ishlab chiqarish sexidagi barcha kanalizatsiya quduqlari ustidagi qumlar mayinlansin. Asos: Korxonalarini ishlatishda YoXQ 2011yil 164-165-bandlari.	II-chorak davomida	
7	Polietilen ishlab chiqarish sexidagi Buten-1 olish qurilmasiidagi birlamchi yong'in o'chirish vositasi OP-50 bosim ostida sinovdan o'tkazilsin. Asos: O'z.Res.VM ning 649-sonli qarorining 215-bandli	30.03.2024 yil	
8	Polietilen ishlab chiqarish sexi Buten-1 olish qurilmasiidagi OP-10 ga texnik xizmat ko'rsatilib tegishli rangga bo'yalsin. Asos: O'z.Res.VM ning 649-sonli qarorining 215-bandli	30.03.2024 yil	
9	Polietilen ishlab chiqarish sexi Buten-1 olish qurilmasiidagi kuzatuvchilar xonasidagi nosoz elektr rozetka me'yor talablari boy'icha bo'lishi ta'minlansin. Asos: O'z.Res.VM ning 649-sonli qarorining 113-bandining kichik "a" "v" bandlari	19.03.2024 yil	
10	Polietilen ishlab chiqarish sexi reaksia va retsikil qurilmasiidagi 2104 JA nasosi ostidagi yog'lardan tozalansin. Asos: Korxonalarini ishlatishda YoXQ 2011yil 552-bandli.	30.03.2024 yil	
11	Polietilen ishlab chiqarish sexi reaksia va retsikil qurilmasiidagi GD katalizator xonasidagi yerlantirgich (zazemliniya) me'yor talablari boy'icha bo'lishi ta'minlansin. Asos: Korxonalarini ishlatishda YoXQ 2011yil 336-364-bandlar.	25.03.2024 yil	

№	Tadbirlar nomi	Bajarish muddati	Bajarilganligi haqida belgi
12	Polietilen ishlab chiqarish sexi reaksiya va retsiki qurilmasidagi CAB-2 katalizator xonasi kunlik chiqindilar va xar xil buyumlardan tozalansin. Asos: O'z.Res.VM ning 649-sonli qarorining 17-bandli	19.03.2024 yil doimo	
13	Polietilen ishlab chiqarish sexi reaksiya va retsiki qurilmasidagi №10 sonli yong'inga qarshi suv olgichi (gidrant)ga maxsus texnikalarni borishi uchun qattiq qoplamali yo'l bilan ta'minlansin. Asos: O'z.Res.VM ning 649-sonli qarorining 197-200-bandlari	II-chorak davomida	
14	Polietilen ishlab chiqarish sexi mahsulotga oxirgi ishlov berish qurilmasida ichki telefon qurilmalari va aloqa vositalari bilan ta'minlansin. Asos: Korxonalarni ishlatishda YoXQ 2011yil 190-191-bandli.	II-chorak davomida	
15	Polietilen ishlab chiqarish sexi mahsulotga oxirgi ishlov berish qurilmasidagi kanalizatsiya quduqlari ustidagi qumlar mayinlanib meyor talablari boy'icha bo'lishi ta'minlansin. Asos: Korxonalarni ishlatishda YoXQ 2011yil 164- 165-bandlari.	II-chorak davomida	
Doimiy bajariladigan tadbirlar			
16	Polietilen ishlab chiqarish sexi portlash va yong'in xavfi mavjud bo'lgan hududlardagi barcha ishlar har qanday ishlash sharoitlarida ham portlashlardan himoyalangan harakatlar bilan uchqun chiqarmaydigan vositalar va jihozlardan foydalanishda bajarilishi ta'minlansin. Asos: O'z.Res.VM ning 649-sonli qarorining 59-bandli	Ko'rsatmani Olgandan doimo	
17	Polietilen ishlab chiqarish sexidagi va qurilmalaridagi mavjud birlamchi yong'in o'chirish vositalariga (OP) texnik xizmat ko'rsatilsin va doimo ishchi holatda bo'lishi ta'minlansin. Asos: O'z.Res.VM ning 649-sonli qarorining 215-bandli	Ko'rsatmani Olgandan doimo	
18	Polietilen ishlab chiqarish sexining omborxonasi hamda barcha xizmat xonalarida tez alanganuvchi va yonuvchi suyuqliklar, yong'indan va portlashdan xavfli modda va materiallar hamda ishlab chiqarish chiqindilarini saqlash ta'qiqlansin. Polietilen ishlab chiqarish sexidagi tegishli bo'lgan barcha hududlarni qurigan xas-xashaklardan o't-o'lanlardan muntazam ravishda tozalab turilishi ta'minlansin. Asos:O'z.Res.VMning 649-sonli qarorining 17- band	Ko'rsatmani Olgandan doimo	
19	Polietilen ishlab chiqarish sexiga qarashli barcha binolar, inshootlar va xonalardan, asbob-uskunalardan, jihozlardan belgilangan maqsadlarda va yong'in xavfsizligi talablariga rioya qilgan holda foydalanilsin va belgilangan tartibda ishlab chiqilgan va tasdiqlangan loyihasis konstruktiv, hajmiy-loyihaviy va muhandislik-texnik eehimlarga o'zgartirish taqiqlansin. Asos: O'z.Res.VM ning 649-sonli qarorining 31-38 ^{xx} - bandlari.	Ko'rsatmani Olgandan doimo	
20	Polietilen ishlab chiqarish sexiga qarashli xonalar va binolardan odamlarni xavfsiz evakuatsiya qilish uchun barcha o'tish, chiqish joylari doimo soz va ozoda bo'lishi, har-xil jihozlar bilan to'sib, qalashtirib qo'yilmasligi ta'minlansin va zahira chiqish eshiklari doimo ochiq turishi ta'minlansin. Asos: O'z.Res.VMning 649-sonli qarorining 46- band	Ko'rsatmani Olgandan doimo	
21	Polietilen ishlab chiqarish sexiga qarashli barcha xonalarda ruhsat etilmagan elektr isitish asbob (choynaklar, ochiq sperelli qo'lbola suv qaynatgich)lardan foydalanish qat'iyan ta'qiqlansin. Asos: O'z.Res.VM ning 649-sonli qarorining 113- band.	Ko'rsatmani Olgandan doimo	
22	Polietilen ishlab chiqarish sexidagi barcha avtomatik yong'indan xabar berish datchiklari (qurilmalari) va avtomatik yong'in o'chirish vositalari (drencher, sprenkler) tizimlari soz holda va me'yor talablari darajasida bo'lishi ta'minlansin va belgilangan reja tadbir asosida texnik ko'rikdan o'tkazilib dalolatnomalar	Grafik asosida	

No	Tadbirlar nomi	Bajarish muddati	Bajarilganligi haqida belgi
	tuzib berilsin. Asos Q'z Res VM ning 649-sonli qarorining 148- bandi.		
23	Polietilen ishlab chiqarish sexidagi barcha bino va qurilmalarning elektr qurilmalarini yashindan himoyalovchilari, yoritish (zavamliligi)lari hamda elektr kabellari yiliga kamida bir marta tekshirilib ko'rik dalolatnomasi va sinov bayonnomasi tuzilishi ta'minlansin. Asos Q'z Res VM ning 649-sonli qarorining 135- bandi	Grafik asosida	
24	Polietilen ishlab chiqarish sexida olib boriladigan davli ishlar rixosatnomasi asosida o'tkazilgan va davli ishlar o'tkazish joylari birlamchi yong'in o'chirish vositalari bilan ta'minlanganligi nazoratga olingan. Asos Q'z Res VM ning 649-sonli qarorining 213- bandi	Ko'rsatmani Olgandan dalima	
25	Polietilen ishlab chiqarish sexiga qarashli xonalar va omborxonalarda o'rnatilgan barcha elektr uskunalar, jihozlar nazoratga qo'yilmasligi ta'minlansin. Ish vaqti tugagandan so'ng barcha elektr moslamalar tarmoqdan ajratilib qo'yilsin(kun-son ishlariga mo'ljallangan elektr uskunalar bundan mustasno). Asos Q'z Res VM ning 649-sonli qarorining 111- bandi.	Ko'rsatmani Olgandan dalima	
26	Polietilen ishlab chiqarish sexidagi muhandis-texnik xodimlari va ishchi-xizmatchilari o'rtasida "Yong'in xavfsizligi to'g'risida"gi Qonunni o'rganishlarini va KYO'D a'zolari bilan doimiy ravishda mashg'ulotlar o'tkazilishi hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 09 sentabr kunidagi 734- sonli qaroriga asosan har haftaning chorshanba kunlari "Farq-qodda vaziyatlar va Yong'inlar profilaktikasi" kunidagi yig'ilishlarda faol qatnashishini nazoratga olingan.	Ko'rsatmani Olgandan dalima	
27	Polietilen ishlab chiqarish sexiga qarashli ma'muriy binosi va xududlarida tamaki mahsuloti chekish taqiqlanish faqat muxassus ajratilgan joylarda chekishga ruxsat berilsin. Asos Q'z Res VM ning 649-sonli qarorining 134-bandi	Ko'rsatmani Olgandan dalima	
28	Polietilen ishlab chiqarish sexiga qarashli ma'muriy binosi va hududlaridagi yong'inga qarshi qakqondagi birlamchi yong'in o'chirish vositalaridan xujalik ishlarda va boshqa maqsadlarda foydalanish ta'qiqlansin. Asos Q'z Res VM ning 649-sonli qarorining 205-186 bandi	Ko'rsatmani Olgandan dalima	
29	Ushbu talablarni buzganligi va bajarmaganligi uchun javobkorlik va jismoniy shaxslar qonun hujjatlariga muvofiq javob berishlari to'g'risida ogohlantirildilar. Asos Q'z Res VM ning 649-sonli qarorining 516-bandi	Ko'rsatmani Olgandan dalima	

Taklif etilgan tadbirlardan norozi bo'lsangiz, Sizga mazkur yozma ko'rsatma yuzasidan qonun majlislari bilan belgilangan tartibda shikoyat berish huquqi beriladi.

Yozma ko'rsatmadagi tadbirlarni bajarilishini nazorat tartibida tekshirish 2024 yil _____ oyida o'tkaziladi.

"Shurtan GKM" MCHJ OYXTTEB
PNB inspektori kapitan



U. Po'latov

"Shurtan GKM" MCHJ Polietilen
ishlab chiqarish sexi boshlig'i o'z/b



A. Hayitov

Ko'rsatmanni nazorat va bajarish uchun oldim:

"Shurtan GKM" MCHJ Polietilen
ishlab chiqarish sexi boshlig'i



U. Bazarov

ELEKTRON RAQAMLI IMZO
BILAN TASDIQLANGAN

Imzolangan sana: 20.03.2024

Imzolangan shaxs: BAZAROV UMAR ERGASHEVICH
(Sex boshlig'i)