



**"Tasdiqlayman"**  
**SX, SS, M va AMMB**  
**boshlig'i – bosh mutaxassis**  
**U. Xaydarov**  
« 02 » 2024 y.

### XIZMAT KO'RSATISHGA TEXNIK TOPSHIRIQ

**"Sho'rtan GKM" MChJ ning xavfli ishlab chiqarish ob'ektidagi magistral gaz quvurlarining korroziyaga qarshi himoya qoplama(izolyatsiya)sining butunligini priborlar yordamida qazib ochmasdan turib tekshirish ishlarini bajarish.**

**ShGKM 2024 yil**

## UMUMIY MA'LUMOTLAR

## 1.1. Nomi

"Shurtan GKM" MCHJ ning xavfli ishlab chiqarish ob'ektidagi magistral gaz quvurlarining korroziyaga qarshi himoya qoplama(izolyatsiya)sining butunligini priborlar yordamida qazib ochmasdan turib tekshirish ishlarini bajarish.

## 1.2. Xizmat olishga asos va maqsad

**Asos:** "Shurtan GKM" MCHJ ning xavfli ishlab chiqarish ob'ektidagi magistral gaz quvurlarining xavfsiz ishlatilishini ta'minlash to'g'risidagi 01.04.2024 yildagi 090/33-f-sonli farmoyishi hamda shu farmoyishning ijrosini ta'minlash yuzasidan ishlab chiqilgan 18.04.2024 yildagi №090/19-m-sonli chora-tadbir.

**Maqsad:** "Shurtan GKM" MCHJ ning xavfli ishlab chiqarish ob'ektidagi magistral gaz quvurlarining sanoat xavfsizligini ta'minlash va texnik holatini amaldagi me'yoriy-texnik hujjatlar talablari asosida doimiy nazorat qilinishini ta'minlash.

## 2. XIZMAT KO'RSATISH JOYI

O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Sho'rtan qo'rg'oni

## 3. XIZMAT KO'RSATISH MUDDATI

2024 yil 2 chorak davomida

## 4. XIZMAT KO'RSATISHGA UMUMIY TALABLAR

Ishni quyidagi me'riy-texnik hujjatlar talablari asosida bajarish:

- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 9 dekabrda "Gaz transporti tizimi ob'ektlarini muhofaza qilish qoidalarini tasdiqlash to'g'risida"gi №651-sonli qarori.
- O'zDst 3410:2019 "Sinov laboratoriyalarining texnik jihatdan malakaliligiga qo'yiladigan umumiy talablar".
- GOST 25812-83 "Magistral po'lat quvurlari. Korroziyadan himoya qilish uchun umumiy talablar".
- GOST 9.602-2005 "KEHYAT. Er osti inshootlari. Korroziyadan himoya qilish uchun umumiy talablar"

## 5. XIZMATLAR RO'YXATI VA HAJMI

Quvurning nomi va raqami	Quvur o'lchamlari, mm (diametri)	Material	Ishchi bosim, P <sub>ish</sub> Mpa,	T <sub>ish</sub> , °C	Uzunligi, metr
H-02 Tabiiy gaz magistral gaz quvuri	Truba 720x16 otv 90°-7 донa otv 45°-2 донa perex.-1sht K700-400	17G1C	5,5	75	697
H-04 Tozalangan metan gazi magistral gaz quvuri	Truba 720x16 otv 90°-7 донa, perex.-1 донa K700-400	17G1C	5,5	40	608



## 6. XIZMAT KO'RSATISH NATIJALARINI TOPSHIRISH VA QABUL QILISH.

Xizmat ko'rsatish natijalari bo'yicha topshirish va qabul qilishga oid hujjatlar tomonlar o'rtasida imzolangan shartnomadagi tartib asosida amalga oshiriladi.

## 7. ISH BAJARUVCHI TASHKILOT TOMONIDAN TAQDIM QILINADIGAN HUJJATLAR RO'YXATI

1. Ishni bajaruvchi tashkilot sinov laboratoriyasining O'zDst 3410:2019 "Sinov laboratoriyalarining texnik jihatdan malakaliligiga qo'yiladigan umumiy talablar" davlat standarti bo'yicha ma'qullashdan o'tganligi guvohnomasi.
2. Taalluqli me'yoriy hujjatlar talablari bo'yicha ishni bajarish narxlari ko'rsatilgan tijorat taklifi.

## 8. ISH BAJARUVCHI TASHKILOTGA TALABLAR

Ishni bajaruvchi tashkilot sinov laboratoriyasi "Shurtan GKM" MCHJ ning xavfli ishlab chiqarish ob'ektidagi magistral gaz quvurlarining yer ostida joylashgan o'rnini, qancha chuqurlikda joylashganligini va korroziyaga qarshi himoya qoplama(izolyatsiya)sining butunligini priborlar yordamida qazib ochmasdan turib aniqlaydi.

Bajarilgan ishlar yuzasidan GOST 25812-83 "Magistral po'lat quvurlari. Korroziyadan himoya qilish uchun umumiy talablar" va GOST 9.602-2005 "KEHYAT. Er osti inshootlari. Korroziyadan himoya qilish uchun umumiy talablar" davlat standartlari talablariga mos keladigan dalolatnomalar va hisobot taqdim etadi.

## 9. TO'LOV SHARTLARI

Tomonlar o'rtasida imzolananadigan shartnoma asosida amalga oshiriladi.

Tuzdi:

SX va TN xizmati yetakchi muhandisi:



B. Urinov

Kelishildi:

Bosh muhandis o'rinbosari - IBX boshlig'i



T. Diyorov

SX va TN xizmati boshlig'i:



Z. Tursunov

MTRBX muhandisi:



A. Ostanov

