

«TASDIQLAYMAN»
«Shurtan GKM» MChJ
Bosh direktorining birinchi o'rinnbosari
Sh. M. Eshmurodov

18.04.2024 й.

«Shurtan GKM» MChJ Umumiy ovqatlanish sexiga qarashli 1 va 5 sonli oshxonalarini «Shurtan GKM» MChJ Kapital qurilish xizmatini 16.04.2024 yildagi 022/7244 sonli xatiga asosan tabiiy gaz ta'minotiga ulanish va gazlashtirish bo'yicha ishchi loyihasini ishlab chiqish uchun

TEXNIK SHART № 02/24

1. Ob'ekt nomi va manzili: Umumiy ovqatlanish sexiga qarashli 1 va 5 sonli oshxonalar va bufetni gazlashtirish.

2. O'rnatiladigan jihozlar: Uchoq – 2 dona (100 litr), uchoq – 1 dona (200 litr), uchoq – 1 dona (50 litr), tandir – 2 dona, gaz plita PGK-69 -2 dona, gaz plita PG-4 – 1dona .

3. Tabiiy gazning maksimal sarfi: 41,7 nm³ /soat

4. Tabiiy gazga ehtiyoji: 2024 yil

5. Ulanish no'qtasi: “Uzbekistan GTL” zavodiga kirib boorish yo'lini chap tomonidagi yer osti diametri 50 mm polietilen gaz quvurining eng qo'lay no'qtasidan ulansin. Ulanish quvurining diametri loyiha asosida aniqlansin.

6. Ulanish no'qtasidagi tabiiy gaz bosimi: $P = 3,0 \text{ kgs/sm}^2$ gacha.

7. Ulanish no'qtasi diametri: $\varnothing 50 \text{ mm}$ polietilen quvuri

8. O'rnatiladiganlar jixozlar va quvurlar haqida ma'lumotlar va talab etiladigan himoya vositalari: Zamonaviy gaz jixozlari o'rnatilsin, yer usti metal quvurlari montaj qilinsin va himoya vositasi sifatida maxsus buyoqlar ishlatilsin.

9. Buyurtmachi uchun asosiy shartlar: Gazlashtirish loyihasi gaz tarmoqlarini va ularda texnik shartlariga muvofiq ishlab chiqilib “Sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi”ning ro'yxatdan utkazilishi, hamda ularning xulosa va ruxsatnomalari olinishi shart.

Loyiha hisob-kitoblariga ko'ra ulanish nuqtasiga zamонавиy tabiiy gaz bosimi va haroratini korreksiyalovchi elektron gaz hisoblagichlar O'zbekiston Respublikasi VM sining “Elektr energiyasi va tabiiy gazdan foydalanish tartibini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi 12.01.2018 yildagi 22-sonli qaroriga va “Elektr energiyasi va tabiiy gaz iste'molini hisobga olish tizimini takomillashtirish to'g'risida”gi 02.11.2015 yildagi 309-sonli qaroriga asosan “O'zstandart” Agentligining OzDSt 3187:2017 “Gazni hisobga olish uskunlari” umumiy texnikaviy talablariga ko'ra o'rnatilishi shart.

Loyihalashtirishda hisobga olinishi kerak bo'lgan qo'shimcha shartlar: Gazlashtirish loyihasi maxsus litsenziya ega bo'lgan tashkilot tomonidan bajarilsin.

O'rnatiladigan GTP va ustkulalarni faqat sertifikati va pasportlari mavjud bo'lganlari o'rnatilishi ko'zda tutilsin.

Texnik shartning muddati 2 yil, bu vaqtida gazlashtirish loyihasi ishlab chiqilishi, ruyxatdan o'tishi va “ShGKM” Bosh energetika xizmati bilan kelishilishi shart.

“ShGKM” Bosh energetigi


U. Normurodov