



<p>“Sho‘rtan gaz-kimyo majmuasi” MChJ ehtiyoji uchun flanesli va payvand birikmali sharli kranlar xaridi uchun TEXNIK TOPSHIRIQ</p>	<p>ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку регуляторы давление для нужд ООО «Шуртанский ГХК»</p>	<p>TECHNICAL ASSIGNMENT for the purchase of pressure regulators for the needs of “Shurtan GCC” LLC.</p>
--	--	--

1. UMUMIY MA'LUMOT	1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1. GENERAL INFORMATION
<p>1.1 NOMI</p>	<p>1.1 Наименование</p>	<p>Name</p>
<p>Bosim regulatori N2 GA-3006 A/B Bosim regulatori N2 GA-3005 A/B Bosim regulatori N2 ½”-NG-0807-A1B</p>	<p>Регулятор давление N2 GA-3006 A/B Регулятор давление N2 GA-3005 A/B Регулятор давление N2 ½”-NG-0807-A1B</p>	<p>Regulator pressure N2 GA-3006 A/B Regulator pressure N2 GA-3005 A/B Regulator pressure N2 ½”-NG-0807-A1B</p>
<p>1.2 Tovarlarni sotib oishdan maqsad va asos</p>	<p>1.2 Основание и цель приобретения товара</p>	<p>1.2 Basis and purpose of purchasing goods</p>
<p>Asos: 2023 yil uchun tasdiqlangan buyurtma. Maqsad: Ishdan chiqqan regulatorlarni yangisiga almashtirish uchun.</p>	<p>Основание: Годовые заявки на 2023 годы. Цель: для замены вышедших из строя регуляторов</p>	<p>Reason: Annual applications for 2023. Purpose: To replace failed regulators.</p>
<p>1.3 Yangi ekanligi haqida ma'lumot</p>	<p>1.3 Сведения о новизне</p>	<p>1.3 Information about novelty</p>
<p>Yetkazib berilayotgan mahsulot yangi, foydalanilmagan, shu jumladan tiklanmagan, iste'mol xususiyatlari tiklanmagan bo'lishi kerak.</p>	<p>Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства.</p>	<p>The supplied goods shall be new, not used, reconditioned, and not refurbished consumer properties.</p>

2. QULLANISH MUHITI	2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	2. SCOPE OF APPLICATION
<p>Regulyator GA-3005A/B, GA-3006A/B nasoslarining mexanik zichlagichiga va ½”-NG-0807-A1B quvuriga azot etkazib berishni nazorat qilish uchun ishlatiladi.</p>	<p>Регулятор используются для управления подачей азота на механическое уплотнение насосов GA-3005A/B, GA-3006 и трубопровода ½”-NG-0807-A1B.</p>	<p>The regulator is used to control the supply of nitrogen to the mechanical seal of the GA-3005A/B and GA-3006A/B pumps and pipe ½”-NG-0807-A1B.</p>

3. ISHLASH MUHITI	3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	3. OPERATING CONDITIONS
<p>3.1 Umumiy ishlash muhiti</p>	<p>3.1 Общие условия эксплуатации</p>	<p>3.1 General operating conditions</p>
<p>Regulyatorlarni ishlash rejimi uzluksiz. Regulyatorlarni atrof-muhit harorati -30 +60°C bo'lgan ochiq maydonga o'rnatiladi.</p>	<p>Режим работы установки – непрерывный. Регулятор установлена на открытой площадке с температурой окружающего воздуха -30 +60°C.</p>	<p>The operating mode of the installation is continuous. The regulator is installed in an open area with an ambient temperature of -30 +60°C.</p>