


«TASDIQLAYMAN»

“ShGKM” MChJ SX, SS, M va AMM
boshqarma boshlig’i – bosh mutaxassis




«_____» 2024 y.
U. Haydarov

«Shurtan gaz kimyo majmuasi» MChJdagi
bosim ostida ishlaydigan ballonlarni texnik ko’rikdan o’tkazish
ishlarini bajarish bo‘yicha

TEXNIK TOPSHIRIQ

1. Umumiyl qism.

Mazkur texnik topshiriq «Shurtan gaz kimyo majmuasi» MChJda bosim ostida ishlaydigan ballonlarni texnik ko'rikdan o'tkazish uchun ishlab chiqilgan.

1.1 Asos.

«Sanoatgeokontexnazorat» DI tomonidan 2011 yil 23 noyabrdas tasdiqlangan «Bosim ostida ishlaydigan idishlarning tuzilishi va xavfsiz foydalanish qoidalari» - 2 §, 30 bandi talablari

1.2 Qo'llashdan maqsad.

Bosim ostida ishlaydigan ballonlarni texnik ko'rikdan o'tkazish, mustakhamilikka va zichlikka sinash hamda boshqa shikastlanishlarni (devorlarida zanglash (korroziya), yoriqlar, o'yilishlar) aniqlash maqsadida o'tkaziladi.

2. Bajarilishi shart bo'lgan ishlarning hajmi.

№ t/r	Texnik ko'rikdan o'tkazilgan ballonlar	Soni, dona						
		soni	3 chorak			4 chorak		
			Iyul	Avgust	Sentabr	Oktyabr	Noyabr	Dekabr
1,	AP-5 Havo ballonlar (V - 50 L., P _{pa6} = 150 kgs/sm ²)	10			5	5		
Jami ballonlar soni		10 dona						
Ishning tarkibi:		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ventilni yechish; ✓ balloonning ichki yuzasida zanglash (korroziya) va cho'kindidan tozalash; ✓ ballonlarni texnik ko'rikdan o'tkazish; ✓ ballonlarni suv bilan sinovdan o'tkazish, mustakhamilikka va zichlikka sinash; ✓ ventilni tekshirish, <u>zarur hollarda yanqisiqa almashtirish</u>; ✓ ventilni o'rnatish; ✓ ballonlarni suv (havo) bilan sinash; ✓ ballonlarni yuza qismini zanglash (korroziya)dan va bo'yoqlardan tozalash; ✓ ballonlarni bo'yash, yozuvlarini yozish. 						
Ishni bajarish talablari:		«Sanoatgeokontexnazorat» DI tomonidan 2011 yil 23 noyabrdas tasdiqlangan «Bosim ostida ishlaydigan idishlarning tuzilishi va xavfsiz foydalanish qoidalari» 18 ilovasi talablariga amal qilgan holda.						
Davriyligi:		✓ 5 yilda bir marta (kompozit ballonlar 3 yilda bir marta)						
Yakuniyl xujjatlar:		<ul style="list-style-type: none"> ✓ ishlarni bajarilganligi dalolatnomasi; ✓ hisob-faktura; ✓ ballonlarni texnik ko'rikdan o'tkazilganligi haqid dalolatnomasi 						
Kafolat majburiyatları:		✓ Bajarilgan ishlarga 1 yil mobaynida kafolat berilishi shart.						

3. Xizmatlar ish bajaruvchining korxonasida amalga oshiriladi.

Ballonlarni ish bajaruvchining korxonasiga yetkazish va qaytarish buyurtmachining transportida amalga oshiriladi.



4. Moliyalashtirish manbai.


«Shurta gaz kimyo majmuasi» MChJning o‘z mablagi hisobidan.

5. Ko‘rikda qatnashuvchi tashkilotlar qo‘yidagi xujjatlarni taqdim etishi shart.

- ✓ Ishlarni bajaruvchi tashkilot “O‘zbekiston Respublikasi Tog’-kon sanoati va geologiya vazirligi xuzuridagi Tog’ kon, geologiya va sanoat xavfsizligini nazorat qilish inspeksiyasi” tomonidan berilgan tegishli ruxsatnomasiga ega bulishi shart.
- ✓ Akkreditatsiya guvohnomasi,
- ✓ Akkreditatsiya guvohnomasi ilovasi.

Ishlab chiqaruvchilar:

SX va TN xizmati boshlig‘i



Z.Tursunov

SX va TN xizmati muhandisi

N.Saidov

MTRB guruxi muhandisi



U.Xidirov

