

“O‘zbekneftgaz” JSC
 “Shurtan gaz kimyo majmuasi” MCHJ
 MTRB xizmati
 RO‘YXATGA OLINDI
 0741 035-4396
 2024 “01” 05

«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный метролог
 ООО «Шуртанский ГХК»
 Х. Махмудов
 «12» 07 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на закупку Дренчерный ороситель для нужд ООО «Шуртанский ГХК»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
1.1 Наименование	
Дренчерный ороситель	
1.2 Основание и цель приобретения товара	
Основание: Внеплановая заявка на 2024 год. Цель: Дренчерные оросители будут использованы при проектной сборке нового резервуара FB-2443.	
1.3 Сведения о новизне	
Товар должен быть новым, ранее не эксплуатированным и не повреждённым.	
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	
Для системы автоматического пожаротушения на объектах ООО «Шуртанский ГХК».	
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
3.1 Основные технические требования	
<ul style="list-style-type: none"> • Коэффициент производительности 0,42 • Диаметр выходного отверстия 11 мм • Рабочее давление 0,1-1,0 МПа • Интенсивность орошения водой при высоте установки 2,5 м и давлении 0,1 МПа 0,11 • Интенсивность орошения водой при высоте установки 2,5 м и давлении 0,3 МПа 0,162 • Интенсивность орошения пеной при высоте установки 2,5 м и давлении 0,15 МПа 0,135 • Интенсивность орошения пеной при высоте установки 2,5 м и давлении 0,3 МПа 0,171 Присоединительная резьба 1/2 дюйма • Габаритные размеры, до 60x42 мм • Масса распылителя 0,08 кг К – фактор, • GPM/PSI^{1/2} (LPM/bar^{1/2}) 5,6 (80,0) 	
4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	
4.1 Порядок сдачи и приемки	
Приемка и входной контроль Продукции на соответствие количеству, качеству выполняется на складе Заказчика. В случае несоответствия поставляемого товара с заказной спецификацией или если товар не прошел входной контроль качества, Поставщик обязан заменить его в течение срока, указанного в договоре на поставку. Транспортные расходы при замене товара берет на себя Поставщик товара.	
4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара	
- Руководство по эксплуатации (паспорт) на русском языке, - сертификат на материалы; - сертификаты качества и соответствия, выписанного производителем. - сертификат о стране происхождения товара; - паспорт безопасности товара.	
5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ	
Качество товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим условиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом заводских испытаний, выдаваемых заводом-изготовителем. Срок гарантии качества не менее 3 лет.	
6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	
Количество: Дренчерный ороситель – 34 штук Время и место доставки определяется предложением поставщика и договором.	

Разработано:

Руководитель группы ПА:

Согласованно:

Заместитель главного инженера
 начальник СУН:

Заместитель главного метролога:

Инженер группы УМТР:

Б. Ботиров

Т. Диёров

О. Ачилов

Ш. Низомов