

"O'zbekneftgaz" AJ
 "Shurtan gaz kimyo majmuasi" MChJ
 MTRB xizmati
RO'YXATGA OLINDI
 0741 005-4718
 2024 yil "8" 11

«TASDIQLAYMAN»
 «Shurtan GKM» MChJ
 Bosh mexanigi
 X. Allayarov
 « 08 » « 11 » 2024 y.

<p>“Sho’rtan gaz kimyo majmuasi” MChJ ehtiyojlari uchun yong'inga qarshi troyniklar sotib olish uchun</p> <p>Texnik topshiriq</p>	<p>Техническое задание</p> <p>на закупку пожарных тройников для нужд ООО «Шуртанский ГХК»</p>
1. UMUMIY MA'LUMOT	1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Nomlanishi	1.1 Наименование
Yong'inga qarshi troynik.	Тройник пожарный.
1.2 Tovarni sotib olishning asos va maqsadi	1.2 Основание и цель приобретения товара
Asos: 2024 yil uchun MTS navbatdan tashqari buyurtmasi. Maqsad: Oqimni ajratish va etkazib beriladigan suv miqdorini tartibga solish.	Основание: Внеплановая заявка РМЦ на 2024 год. Цель: для разделения потока и регулирования количества подаваемой воды.
1.3 Yangilik haqida ma'lumot	1.3 Сведения о новизне
Taqdim etilgan tovarlar yangi va foydalanilmagan bo'lishi kerak.	Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным.

2. ТЕХНИК TALABLAR / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Asosiy texnik talablar / Основные технические требования

	Kirish trubasining shartli diametri	66 mm	Условный проход входного патрубка	66 мм
	Ikki chiqish yon trubasining shartli diametri	51 mm	Условный проход двух выходных боковых патрубков	51 мм
	Markaziy chiqish trubasining shartli diametri	66 mm	Условный проход выходного центрального патрубка	66 мм
	Material	Alyumin	Материал	Алюминий
	Bosim MPa	1,2	Давление МПа	1,2
	Qadoqlash o'lchami	320x390x270	Размер упаковки, мм	320x390x270
	Kirish va chiqish shtuserlari tashqi rezbali bo'lishi shart		Впускные и выпускные патрубки должны иметь наружную резьбу.	
	Troynik chiquvchi va kiruvchi ichki rezbali adapterlar bilan jihozlangan bo'lishi shart	2 dona 51 mm adaptor (rezba 59,62 mm) 2 dona 66 mm adaptor (rezba 75,62 mm)	Тройник должен быть оснащен переходниками с наружной и внутренней резьбой.	Адаптор 51 мм – 2 шт (резьба 59,62 мм) Адаптор 66 мм – 2 шт (резьба 75,62 мм)
	Miqdori	3 dona.	Количество	3 шт.
	Og'irligi	5.3 kg	Вес	5.3 кг

1 - корпус; 2 - перекрывающее устройство бокового выходного патрубка; 3 - перекрывающее устройство центрального выходного патрубка; 4 - соединительная головка на выходном патрубке; 5 - маховик; 6 - ручка; 7 - соединительная головка на входном патрубке; 8 - затворный клапан

3. Yetkazib berish va qabul qilish qoidalariga nisbatan talablar

3. Требования по правилам сдачи и приемки

3.1 Yetkazib berish va qabul qilish tartibi

3.1 Порядок сдачи и приемки