T/P	Асбоб анжомлар номи	Русуми	Техник шартлари
1	Ёнгин ўчириш енги	150мм	150мм магистраль линияларининг енгларини эксплуатация килиш давомийлиги камида 8 йилни ва 180 ишлаш соатни, енг тури резиналанган — FOCT 7877-75, Ички диаметри, мм 150мм Рухсат этилган тафовут, мм ±2,5 ±3,0 — Ишчи босими, МНа(кгс/см2) 1,2(12), Синов босими, МПа (кгс/см2) 1,4 (14), —— 1 м узунликдаги енг огирлиги кг 1,20, урамдаги енг узунлиги, м 20 ± 1, —— Резинали катлам калинлиги, мм, оралик 1,5.
2	Ёнгин ўчириш енги	51mm 20±1	"Луганський берег"20±1 1,6 МПа
3	Ёнғин ўчириш сув олгичи (колонка)	КПА	Корпуси ичининг кенглиги (мм)  Ишчи босими МПа (кг\см)  Улагич бошчаларининг ички кенглиги (мм)  Оғирлиги, (кг)  Енгин ўчириш сув олгичи йигилувчи мослама бўлиб, ер ости гидрантига ўрнатилади, уни очиш ва ёпиш учун мўлжалланган. Ёнгин ўчириш сув олгичининг корпуси бошчаси АЛ-6 алюмин эритмасидан қўйилган. Унинг ўрта калити бор.Ёнгин ўчириш сув олгичи корпусиниг пастки кисмида гидрантга ўрнатиш учун мурватли бронза ҳалка ўрнатилган.
4	Ёнгин ўчирувчиларнинг жанговар кийими	Тип-А, Тип-Б из "Номекс"	Енғин ўчирувчиларнинг жанговар кийими уни сувдан иссиклик нуридан, кимёвий моддалар таъсиридан ва жароҳатланиш (шиша синиғи, қурилиш қисмлари парчалари ва бошқалар) дан ҳимоялаш учун мўлжалланган.
5	Ёнғин ўчирувчиларнинг жанговор бош кийими (Каска)	Шлем каска ШКПС	Шлем каска ШКПС - шлем-каска, является индивидуальным средством защиты пожарного и предназначен для обеспечения защиты головы пожарного от воздействия повышенных температур, механических ударов, агрессивных сред и других опасных и вредных факторов, возникающих при тушении пожаров и проведении аварийно -спасательных работ. Защита от воздействия теплового потока мощностью: 5 кВт/м2 Защита от воздействия повышенных температур: 150°С в течение 30 мин, 200°С в течение 3 мин Защита от поражения электрическим током: 400

Изох: <u>Ўз.Рес.ИИВ ЁХББишг</u> 12.11.2013 йил кунидаги 88-сонли буйруги 44-бандига асосан; Синовдан ўтмаган енг яроқсизга чиқарилади. Ишлаб чиқарилганидан кейин 3,5 йил кафолат муддатига эга булган, фойдаланишга олинганидан сунг 2 йил утмасидан яроқсизга чиқарилган янги сурувчи ва босим остида сурувчи енглар учун далолатнома тузилади ва уларни алмаштириб бериши учун ишлаб чиқарувчи корхонага ёки етказиб берган таъминотчи (корхона) га рекламация юборилади. Янги босимли енглар синовдан ўтмаса, улар яроқсизга чиқарилади. Яроқсизга чиқарилган янги босимли енглар хамда фойдаланиш ва сақлаш буйича (ишлаб чиқарувчи корхона томонидан техник хужжатларда курсатилган) кафолат муддати тугамасидан ишдан чиққан енглар учун далолатнома тузилади ва уларни алмаштириб бериши учун ишлаб чиқарувчи корхонага ёки етказиб берган таъминотчи (корхона)га рекламация юборилади.

«Шуртан газ кимё мажмуаси» МЧЖ ОЁМҚ ЁХБ бошлиғи майор

