

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку манометра для нужд ООО «Шуртанский ГХК»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

Манометр

1.2 Основание и цель приобретения товара

Основание: Годовая заявка на 2023 год.

Цель: Для противопожарной системы объектах ШГХК.

1.3 Сведения о новизне

Товар должен быть новым, ранее не эксплуатированным и не повреждённым.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для системы автоматического пожаротушения на объектах ООО «Шуртанский ГХК».

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Основные технические требования

3.1.1 Манометр глицериновый (для воды)

- Диаметр корпуса: 63 мм
- Диапазон давление, 0-300psi (2000kPa, 20bar)
- Материал корпуса: нержавейка
- Подключение: 1/4" NPT
- Срок службы: не менее 10 лет



3.1.2 Манометр атмосферный (для воздуха)

- Диаметр корпуса: 100 мм
- Диапазон давление: 0-80psi (550kPa, 5,5bar) с увеличением до 250psi
- Материал корпуса: металлический
- Подключение: 1/4" NPT
- Срок службы: не менее 10 лет



4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

4.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка и входной контроль Продукции на соответствие количеству, качеству выполняется на складе Заказчика. В случае несоответствия поставляемого товара с заказной спецификацией или если товар не прошел входной контроль качества, Поставщик обязан заменить его в течение срока, указанного в договоре на поставку. Транспортные расходы при замене товара берет на себя Поставщик товара.

4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара

- Руководство по эксплуатации (паспорт) на русском языке,
- сертификат на материалы;
- сертификаты качества и соответствия, выписанного производителем.
- сертификат о стране происхождения товара;
- паспорт безопасности товара.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ

Качество товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим условиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом заводских испытаний, выдаваемых заводом-изготовителем.

Срок гарантии качества не менее 3 лет.

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество: Манометр (для воды) – 10 штук, согласно пункту 3.1

Манометр (для воздуха) – 10 штук, согласно пункту 3.2

Время и место доставки определяется предложением поставщика и договором.

Разработано:


Руководитель группы ПА:

Согласованно:

Заместитель главного инженера
начальник СУН:

Заместитель главного метролога:

Инженер службы УМТР:



А. Айтугдиев

Т. Диëров

О. Ачилов

Ш. Михлиев