


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку извещатель пожарный дымовой для нужд ООО «Шуртанский ГХК»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
1.1 Наименование	
Извещатель пожарный дымовой (точечный).	
1.2 Основание и цель приобретения товара	
Основание: Годовая заявка на 2023 год. Цель: Для противопожарной системы объектах ШГХК.	
1.3 Сведения о новизне	
Товар должен быть новым, ранее не эксплуатированным и не повреждённым.	
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	
Для систем пожарной автоматики на объектах ООО «Шуртанский ГХК».	
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
3.1 Основные технические требования	
<p>Извещатель пожарный дымовой</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тип извещателя: 2-х проводный - Чувствительность извещателя: 0.05...0.2дБ/м - Световая индикация: "Дежурный режим", "Пожар" - Напряжение пит.: по шлейфу сигнализации от 9 до 30В - Степень защиты оболочки не менее IP 30. - Ток потребления: - в дежурном режиме не более 0.045мА - Диапазон рабочих температур: от -10 до +55°C - Сопротивление: - внутр. в режиме "ПОЖАР", не более 1000 Ом 	
4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	
4.1 Порядок сдачи и приемки	
Приемка и входной контроль Продукции на соответствие количеству, качеству выполняется на складе Заказчика. В случае несоответствия поставляемого товара с заказной спецификацией или если товар не прошел входной контроль качества, Поставщик обязан заменить его в течение срока, указанного в договоре на поставку. Транспортные расходы при замене товара берет на себя Поставщик товара.	
4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара	
<ul style="list-style-type: none"> - Руководство по эксплуатации (паспорт) на русском языке, - сертификат на материалы; - сертификаты качества и соответствия, выписанного производителем. - сертификат о стране происхождения товара; - паспорт безопасности товара. 	
5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ	
<p>Качество товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим условиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом заводских испытаний, выдаваемых заводом-изготовителем.</p> <p>Срок гарантии качества не менее 3 лет.</p>	
6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	
<p>Количество: Извещатель пожарный дымовой – 500 штуки, согласно пункту 3.1</p> <p>Время и место доставки определяется предложением поставщика и договором.</p>	

Разработано:

Руководитель группы ПА:

Согласованно:

Заместитель главного инженера
начальник СУН:

Заместитель главного метролога:

Инженер службы УМТР:

А. Айтугдиев

Т. Диёров

О. Ачилов

Ш. Михлиев