




«УТВЕРЖДАЮ»  
 Главный метролог  
 ООО «Шуртанский ГХК»  
 Х. Махмудов  
 «02» 2023 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
 на закупку извещателя пожарного дымовой для нужд ООО «Шуртанский ГХК»

<b>1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>	
<b>1.1 Наименование</b>	
Извещатель пожарный дымовой линейный.	
<b>1.2 Основание и цель приобретения товара</b>	
Основание: Годовая заявка на 2023 год.	
Цель: Для противопожарной системы объектах ШГХК.	
<b>1.3 Сведения о новизне</b>	
Товар должен быть новым, ранее не эксплуатировавшимся и не повреждённым.	
<b>2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	
Для систем пожарной автоматики на объектах ООО «Шуртанский ГХК».	
<b>3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	
<b>3.1 Основные технические требования</b>	
Извещатель пожарный дымовой линейный - Тип извещателя: 2-х или 4-х проводный - Дальность действия, м: 10...100 - Напряжение питания, В: - постоянного тока с 8... до 28 - Ток потребления, мА: - при напряжении питания 12 В не более 20 - Степень защиты: не менее IP40 - Диапазон рабочих температур, °С: -30...+55 - Средний срок службы: не менее 10 лет	
<b>4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ</b>	
<b>4.1 Порядок сдачи и приемки</b>	
Приемка и входной контроль Продукции на соответствие количеству, качеству выполняется на складе Заказчика. В случае несоответствия поставляемого товара с заказной спецификацией или если товар не прошел входной контроль качества, Поставщик обязан заменить его в течение срока, указанного в договоре на поставку. Транспортные расходы при замене товара берет на себя Поставщик товара.	
<b>4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара</b>	
- Руководство по эксплуатации (паспорт) на русском языке, - сертификат на материалы; - сертификаты качества и соответствия, выписанного производителем. - сертификат о стране происхождения товара; - паспорт безопасности товара.	
<b>5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ</b>	
Качество товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим условиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом заводских испытаний, выдаваемых заводом-изготовителем. Срок гарантии качества не менее 3 лет.	
<b>6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ</b>	
Количество: Извещатель пожарный дымовой линейный – 12 штуки, согласно пункту 3.1 Время и место доставки определяется предложением поставщика и договором.	

Разработано:





Руководитель группы ПА:

Согласованно:

Заместитель главного инженера  
 начальник СУН:

Заместитель главного метролога:

Инженер службы УМТР:

А. Айтугдиев

Т. Диёров

О. Ачилов

Ш. Михлиев