



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на закупку оборудование Адресная метка  
для нужд ООО «Шуртанский ГХК»

|  |
|--|
| <b>1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>   |
| <b>1.1 Наименование</b>  |
| Адресная метка   |
| <b>1.2 Основание и цель приобретения товара</b>                        |
| Основание: Внеплановая заявка на 2023 год.                             |
| Цель: Для проведения монтажных работ.                                  |
| <b>1.3 Сведения о новизне</b>  |
| Товар должен быть новым, ранее не эксплуатированным и не повреждённым. |

|   |
|---|
| <b>2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>                                      |
| Для проведения монтажных работ на периметре ООО «Шуртанский ГХК». |

| 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  |                |
|--|----------------|
| 3.1 Основные технические требования  |                |
| Наименование:  | Адресная метка |
| <p>Напряжение источника питания (ДПЛС), В - от 8 до 11</p> <p>Средний ток потребления, мА - не более 0,6</p> <p>Количество входов питания - 1</p> <p>Время технической готовности АР1 к работе, с - не более 15</p> <p>Количество контролируемых цепей - 1</p> <p>Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 - IP41</p> <p>Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 - категория размещения 3</p> <p>Вибрационные нагрузки:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- диапазон частот, Гц</li><li>- максимальное ускорение</li><li>- 1-35;</li><li>- 0,5g</li></ul> <p>Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 - ОЗ</p> <p>Диапазон рабочих температур, °С - от минус 30 до +55</p> <p>Относительная влажность воздуха, % - до 95 при +40 °С</p> <p>Масса АР1, гр - не более 5</p> <p>Габаритные размеры АР1, мм - не более 14х16х5</p> <p>Время непрерывной работы АР1 - круглосуточно</p> <p>Средняя наработка АР1 на отказ в дежурном режиме работы, ч - 80000</p> <p>Вероятность безотказной работы - 0,98758</p> <p>Средний срок службы АР1, лет – 10</p> |                |

**4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ**

|   |
|---|
| <b>4.1 Порядок сдачи и приемки</b>  |
| Приемка и входной контроль Продукции на соответствие количеству, качеству выполняется на складе Заказчика.<br>В случае несоответствия поставляемого товара с заказной спецификацией или если товар не прошел входной контроль качества, Поставщик обязан заменить его в течение срока, указанного в договоре на поставку.<br>Транспортные расходы при замене товара берет на себя Поставщик товара. |
| <b>4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара</b>   |
| - сертификат на материалы;<br>- сертификаты качества и соответствия, выписанного производителем.<br>- сертификат о стране происхождения товара;   |

**5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ**

|   |
|---|
| Качество товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим условиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом заводских испытаний, выдаваемых заводом-изготовителем.<br>Срок гарантии качества не менее 3 лет. |
|---|

Количество: Адресная метка-45 штук.

Время и место доставки определяется предложением поставщика и договором.

**Инженер метрологии по видеонаблюдению:**



Ф. Эшанкулов

**Заместитель главного инженера**

начальник СУН:

**Заместитель главного метролога:**

**Ведущий инженер метрологии:**

**Инженер службы УМТР:**

Ch  
K  
K

Т. Диеров

**О.Ачилов**

**А.Чориев**

**А. Останов**

