



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку Датчик С2000-СП1 для нужд ООО «Шуртанский ГХК»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Наименование
Датчик С2000-СП1
1.2 Основание и цель приобретения товара
Основание: Внеплановая заявка на 2023 год. Цель: Для проведения монтажных работ.
1.3 Сведения о новизне
Товар должен быть новым, ранее не эксплуатированным и не повреждённым.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для проведения монтажных работ на периметре ООО «Шуртанский ГХК».

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Основные технические требования	
Наименование:	С2000-СП1
<p>Краткое описание: Блок сигнально-пусковой адресный для работы в составе ИСО -4 релейных выхода "СК", U-коммут.100 В, I-коммут.2 А, Р-коммут.30 Вт; U-пит.12...24 В, I-потр.140 мА(max); RS-485; IP40, t-раб.-30...+55°C, 157x107x39 мм. Пластиковый корпус с возможностью крепления на DIN-рейку. 0.3 кг.</p> <p>Параметры релейных выходов:</p> <p>от внешнего источника питания 10.2...28.4</p> <p>кол-во релейных выходов 4</p> <p>Потребляемая мощность блока, Вт, не более 4</p> <p>тип релейных выходов НО/НЗ</p> <p>Ток потребления (без учета исполнительных устройств), мА, не более:</p> <p>коммутируемое напряжение, В 100</p> <p>при напряжении питания 12 В (все реле включены), не более 140</p> <p>коммутируемый ток, А 2</p> <p>при напряжении питания 12 В (все реле выключены), не более 20</p> <p>коммутируемая мощность каждого реле, Вт 30</p> <p>при напряжении питания 24 В (все реле включены), не более 70</p> <p>Габаритные размеры, мм 156x107x39</p> <p>при напряжении питания 24 В (все реле выключены), не более 15</p>	

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

4.1 Порядок сдачи и приемки
Приемка и входной контроль Продукции на соответствие количеству, качеству выполняется на складе Заказчика. В случае несоответствия поставляемого товара с заказной спецификацией или если товар не прошел входной контроль качества, Поставщик обязан заменить его в течение срока, указанного в договоре на поставку. Транспортные расходы при замене товара берет на себя Поставщик товара.
4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара
<ul style="list-style-type: none"> - сертификат на материалы; - сертификаты качества и соответствия, выписанного производителем. - сертификат о стране происхождения товара;

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ

<p>Качество товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим условиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом заводских испытаний, выдаваемых заводом-изготовителем.</p> <p>Срок гарантии качества не менее 3 лет.</p>
--

**6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ**

Количество: С2000-СП1 -2 штук

Время и место доставки определяется предложением поставщика и договором.

Разработано:

Инженер метрологии по видеонаблюдению:



Ф. Эшанкулов

Согласованно:

Заместитель главного инженера

начальник СУН:

Заместитель главного метролога:

Ведущий инженер метрологии:

Инженер службы УМТР:


