

Per. № 074/ _____

«Tasdiqlayman»

«Sho'rtan GKM» MChJ

Bosh energetigi

U. Normurodov

« _____ » 2023 y.



«Shurtan GKM» MChJ
GTL 220/35/10 kV Podstansiya sexi elektr qurilmalari hamda RXA
uskunalarini tekshirish va sinov ishlarini bajarishga
TEXNIK TOPSHIRIQ

1. UMUMIY MALUMOT

1.1. Nomi
Podstansiya elektr qurilmalarini hamda RXA uskunalari tekshirish va sinash ishlari
1.2 Xizmatni sotib olishning asosiy maqsadi
GTL 220/35/10 kV podstansiya elektr qurilmalari hamda RXA uskunalari ishonchligini oshirish va EQEQQ hamda ROT bo'yicha yillik tekshiruv sinov ishlarini bajarish.

2. QO'LLANISH DOIRASI

Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Sho'rtan qo'rg'oni "Sho'rtan gaz kimyo majmuasi" MChJ

3. ISHNI BAJARISH VA TOPSHIR TARTIBIGA TALABLAR

1. Ijrochi Podstansiya elektr qurilmalari va RXA uskunalari EQEQQ hamda EQTQ asosida tekshiruv sinov ishlarini bajarish
2. Ish tugagandan keyin tekshiruv sinov ishlari bajarilganligi to'g'risida dalolatnomalarini buyurtmachiga topshirish
3. Tehshiruv sinov ishlari o'tkazilgan elektr qurilmalar va RXA uskunalari dalolatnoma asosida ishchi xolatga kiritish
4. Elektr qurilmalar va RXA uskunalari tekshirish va sinash davomida IJROCHI tomonidan yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklart uchun ijrochi javobgar hisoblanadi.

4. BAJARUVCHIGA QO'YILGAN TALABLAR

Ijrochi mazkur ishlarni bajarish jarayonida ushbu ishlarni bajarish uchun barcha tegishli xujjatlarga ega bo'lishi kerak
35/220 kV kuchlanishga xizmat ko'rstish muvofiqlik sertifikatini bo'lishi
Yuridik shaxs, davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida guvohnomasi
Kamida 3 (uch) yillik tajribaga ega bo'lgan ixtisoslashgan tashkilot bo'lishi
Yetarlicha malakaga ega kadrlar, ishchi xodimlari bo'lishi
Barcha kerakli asbob uskunalarga ega bo'lishi
Asbob uskunalarning yaroqlilik sertifikatini bo'lishi talab etiladi.

XIZMAT KO'RSATILADIGAN ELEKTR QURULMALAR

Transformator 125 MVA 220/35/10 kV	2 dona
Transformator va RPN moylarini tekshirish xim analiz va xromatograf qilish	2 dona
LR-L-GTL-T 220 kV	2 dona
Ajratgich (РГПЗ) 220 kV	8 dona
TT-220 kV	6 dona
TN-220 kV	2 dona
Uzgich (выключател) 220 kV	2 dona
Resistor 35 kV	2 dona
Ajratgich LR-GTL	2 dona
Uzgich (выключател) 35 kV	2 dona
TT-35 kV	6 dona

5. XIZMAT KO'RSATISH TALABLARI

Shartnoma imzolangan kundan boshlab ijrochi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni o'z vaqtida sifatli bajarishi lozim.
Ijrochiga bajargan ish hajmiga asosan haq to'lanadi va bunda, to'lanadigan summa shartnomada ko'rsatilgan summadan farq qilishi mumkin.



6. XIZMAT KO'RSATISHDA MAXFIYLIK VA XAVFSIZLIK TALABLARI

O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlari va meyoriy xujjatlariga muvofiq xalqaro talablar hamda amaldagi mehnatni muxofaza qilish va xavfsizlik qoidalarini xisobga olgan holda.

7. MOLIYALASHTIRISH MANBASI

Shurtan gaz kimyo majmuasining o'z mablag'lari.

Ishlab chiqdi:

GTL 220/35/10 kV Podstansiya
sexi masteri:



A. Ro'ziyev

Kelishildi:

GTL 220/35/10 kV Podstansiya /
sexi boshlig'i:



J. Amirqulov

GTL 220/35/10 kV Podstansiya
sexi RXA muxandisi:



O. Doliyev


Bosh muhandis o`rinbosari

-IBX boshlig'i



T. Diyorov

MTRB xizmati boshlig'i:



T. Vasiyev

MTRB muxandisi:



B. Boybachchayev

