



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный энергетик

ООО «Шуртанский ГХК»



Х. Нормуродов

2022 г.

Пер. № 074/ _____

Техническое задание на закупку
Вентиляторов для нужд
ООО «Шуртанский ГХК»

yangi

ШГХК 2022 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

Вентиляторы

1.2 Основание и цель приобретения оборудования

Основание: Годовая заявка на 2022 год.

Цель: Вентиляторы предназначены для замены существующих в объекта ООО «Шуртанский ГХК».

1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска оборудования)

Товар должен быть новым. Ранее не использованным и ранее не эксплуатируемым. Дата производства товара должна быть не ранее 1 года со дня изготовления.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Основные технические требования

Вентилятор

№	Наименование показателя	Ед.изм	Данные
1	Номер модели	-	FB063-SDK.4I.V4S или аналог
2	Тип вентилятора	-	Осевой, серия
3	Диаметр рабочего колеса	мм	630
4	Потребляемая мощность	кВт	0.72/0.47
5	Напряжение	В	380
6	Номинальный ток	А	1,4/0,79
7	Скорость вращения	Об/мин	870/670
8	Степень защиты	-	IP54
9	Защита электродвигателя	-	Контакт теплового реле

Вентилятор

№	Наименование показателя	Ед.изм	Данные
1	Номер модели	-	A2E200-AI38-01 или аналог
2	Тип вентилятора	-	Осевой
3	Напряжение	В	230
4	Номинальный ток	А	0,3
5	Размер	мм	120 x 120 x 38
6	Скорость вращения	Об/мин	2600
7	Воздушный поток	м³/ч	890
8	Уровень шума	дБ/А	65
9	Степень защиты	-	IP44
10	Мощность	Вт	64

Вентилятор

№	Наименование показателя	Ед.изм	Данные
1	Номер модели	-	A2E200-AI38-01 или аналог
2	Тип вентилятора	-	Осевой
3	Напряжение	В	230
4	Номинальный ток	А	0,34
5	Размер	мм	120 x 120 x 38
6	Скорость вращения	Об/мин	2900
7	Воздушный поток	м³/ч	990
8	Уровень шума	дБ/А	68
9	Степень защиты	-	IP44



5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Качество товара должен обеспечивать возможность его использования по назначению без негативных последствий:

- товар должен быть безопасным при его эксплуатации, хранении, а также утилизации;
- товар не должен причинять какой-либо ущерб окружающей среде. Оборудование должен полностью соответствовать требованиям экологического стандарта ISO-14001.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Товар должен полностью соответствовать требованиям стандарта ISO- 50001.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен полностью соответствовать требованиям стандарта безопасности и качества ISO-45001 и ISO-9001.

8. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Компании участники представляют свои технические и коммерческие предложения Заказчику, Заказчик должен дать техническое заключение.

Место поставка: Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, Гузарский район, п. Шуртан, 180300.

Время и место доставки определяется предложением поставщика и договором

9. ОБЪЁМ ПОСТАВКИ:

Количество вентиляторов:

VENT. ASSIALE D или аналог	2 штук
A2E 200-AI38-01 (64Вт) или аналог	1 штук
A2E 200-AI38-01 (80Вт) или аналог	4 штук
A2E 200-AI38-01 (20Вт) или аналог	4 штук
ST-1316-414 или аналог	3 штук
AXF-300-1 или аналог	5 штук

Разработано:

Начальник ЦЭС:

М. Бегмуратов

Начальник ОСУН:

А. Курбонов

Начальник участка ЦЭС:

З. Бозоров

Начальник ЭТЛ ЦЭС:

А. Пардаев

Инженер службы УМТР:

Б. Бойбаччаев

И.О Мастер ЦЭС:

А. Абдурасулов

